

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01964

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

№ 0015467

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели отделочные поливинилхлоридные и
вспомогательные профили к ним (сайдинг), выпускаемые
по ТУ 2247-001-06098572-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 22.21.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5031/РС от 13.02.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2895-АОП от 27.01.2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2017

по 15.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия