

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01965

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0015468

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ПластРесурс".

Адрес: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 025, оф. 6.

ОГРН: 1165029060635. Телефон 8 (495) 933-96-23.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Панели отделочные поливинилхлоридные и  
вспомогательные профили к ним (стеновые панели и  
подоконники), выпускаемые по ТУ 2247-001-06098572-  
2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2: 22.21.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 5032/РС, № 5033/РС, № 5034/РС от 13.02.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.;

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2895-АОП от 27.01.2017 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2017

по 15.02.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01965

(обязательная сертификация)

№ 0013832

Панели отделочные поливинилхлоридные и вспомогательные профили к ним (подоконники) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Панели отделочные поливинилхлоридные и вспомогательные профили к ним (стеновые панели) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия